

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Національний університет „Львівська політехніка”**  
**Відділ пожежної безпеки та цивільного захисту**



**ІНСТРУКЦІЯ № 14**  
**ПРО ЗАХОДИ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ**  
**НА МАТЕРІАЛЬНОМУ СКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**  
**“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”**

**ІНСТРУКЦІЯ №14**  
**ПРО ЗАХОДИ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ**  
**НА МАТЕРІАЛЬНОМУ СКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**  
**“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”**

**1. Галузь застосування**

Ця Інструкція поширюється на всі приміщення матеріального складу університету, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі на складі та є обов'язковою для вивчення й виконання відповідальним за пожежну безпеку та цивільний захист, всіма працівниками та відвідувачами (в частині вимог, що їх стосується), які перебувають у приміщеннях матеріального складу.

**2. Вимоги пожежної безпеки**

Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідальність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності людей повинні постійно освітлюватись електричним світлом.

Електрощити, групові електрощити повинні бути оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01 м.

За пожежною небезпекою відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 приміщення матеріального складу належать до категорії “\_\_\_”, згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 (ПББ) – до зони класу “\_\_\_”.

Усі працівники матеріального складу під час прийняття на роботу та в процесі праці повинні проходити інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.

Склад слід завжди утримувати впорядкованим і в чистоті. Порожню тару та інший пакувальний матеріал належить негайно прибирати зі складу в спеціально відведене місце.

З зовні дверей має бути розміщена інформаційна карта, що характеризує вибухопожежну та пожежну небезпеку товарів, речовин і матеріалів, їх кількість та заходи, яких слід ужити під час гасіння пожежі.

На складі необхідно суворо дотримуватися правил спільного зберігання матеріальних цінностей. Легкозаймисті й горючі рідини (ЛЗР і ГР) слід зберігати

окремо від інших матеріалів; сірчану й азотну кислоти - окремо від вуглеводів та інших речовин; балони з газами – окремо від інших матеріалів; цінні матеріали - окремо від пожежонебезпечних. Матеріали, що складуються, групують залежно від їхніх властивостей (займистість, здатність реагування з водою та один з одним тощо).

Засоби та пристрої для відкривання ємностей мають унеможливлювати іскроутворення від удару.

На підлозі складських приміщень наносять граничні лінії складування матеріальних цінностей.

Освітлення складських приміщень допускається тільки електричне. Складувати горючі матеріали слід не ближче: 0,5м – до електросвітильників; 0,6м – до сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації; 0,2м – до горючих будівельних конструкцій; 0,15м – до приладів центрального водяного опалення.

Евакуаційні виходи та проходи мають утримуватися завжди вільними й нічим не захащуватися. Центральний прохід має становити не менше 1,5м (але не менше ширини вхідних дверей), поздовжні проходи між стелажимами – не менше 1,0м, прохід між торцями стелажів і стіною – не менше 0,8м завширшки.

Пожежні сповіщувачі автоматичної пожежної сигналізації повинні функціонувати цілодобово і постійно утримуватися в чистоті. До них має бути забезпечений вільний доступ.

#### **2.1. У приміщеннях складу забороняється:**

- курити та застосовувати відкритий вогонь (газоелектрозварювальні роботи слід виконувати в установленому порядку з дозволу керівника);
- перевантажувати товарно-матеріальними цінностями та зберігати продукцію навалом;
- захащувати проходи й підходи до пожежного інвентарю та устаткування;
- обладнувати конторки та антресолі з горючих і важкогорючих матеріалів;
- використовувати нагрівальні та побутові електроприлади (електрочайники, електрокип'ятильники, мікрохвильові печі, тощо).

Завідувач складу зобов'язаний перед закриттям особисто перевірити всі приміщення і лише пересвідчившись у їхньому пожежобезпечному стані, знеструмити електромережу та замкнути склад.

### **3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі.**

#### **3.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:**

- негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – **101 (112)**. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- повідомити про пожежу адміністрацію та чергового на об'єкті (території);
- вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей;
- вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;
- розпочати гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших наявних засобів пожежогасіння.

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі та надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

### **3.2. Керівник, посадова особа, які прибули на пожежу, повинні:**

- перевірити, чи викликані пожежно-рятувальні підрозділи;
- перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;
- вимкнути (за необхідності) струмоприймачі;
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, не пов'язаних із ліквідацією пожежі;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі та надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

**Телефони:**

**Відділ ПБ та ЦЗ –**

**258-25-32 (вн.72-532)**

**Начальник відділу -**

**258-22-01 (вн.72-201)**

**Диспетчер університету –**

**258-20-09 (вн.72-009)**

**Чергові електрик, сантехнік –**

**258-24-29 (вн.72-429)**

**Інструкцію розробив:**

**Начальник ВПБ та ЦЗ**

**НУ „Львівська політехніка”**

**Ярослав КОМАРНИЦЬКИЙ**

**Погоджено:**

**Заступник начальника Головного управління –  
начальник управління ЦЗ та превентивної діяльності  
ГУ ДСНС України у Львівській області**

**Любомир ПАСТІЧНИК**

**"02" січня 2026 року**