

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет „Львівська політехніка”
Відділ пожежної безпеки та цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора
НУ „Львівська політехніка”
від 02 „02” січня 2026 року
№ 3-1-10



ІНСТРУКЦІЯ № 3
ПРО ЗАХОДИ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

І Н С Т Р У К Ц І Я № 3
ПРО ЗАХОДИ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на всю будівлю, що охороняється, встановлює вимоги до працівників охорони (далі – охоронців) університету щодо забезпечення пожежної безпеки в ній і на прилеглій території, та є обов'язковою для вивчення й виконання охоронцями, які працюють за наймом.

2. Обов'язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень

2.1. Заступаючи на чергування, охоронці (сторожі) зобов'язані:

- пересвідчитись у наявності всіх ключів, пеналів, документації охоронців;
- перевірити працездатність (справність) приймальних станцій автоматичної пожежної та охоронно-пожежної сигналізації, про що виконати запис у спеціальному журналі;
- перевірити протипожежний режим приміщення для охоронців;
- ознайомитися з рапортом охоронців, які змінюються, й намітити заходи щодо усунення виявлених у вечірній і нічний час протипожежних та інших порушень і недоліків.

Протягом чергування охоронець зобов'язаний здійснювати постійний контроль за протипожежним і режимним станом приміщень та території. Виявлені порушення, а також ті, про які повідомили працівники, мають негайно (по можливості) усуватися.

2.2. Під час перевірки протипожежного режиму приміщень, холів і коридорів охоронець (сторож) зобов'язаний:

- пересвідчитись у наявності первинних засобів пожежегасіння - вогнегасників, пожежних щитів тощо;
- перевірити цілісність пломб на ящиках (шафах) внутрішніх пожежних кран-комплектів;
- знати й уміти перевірити роботу приймально-контрольних приладів і станцій автоматичної пожежної та охоронної сигналізації, автоматичного пожежогасіння;
- оглянути стан шляхів евакуації, запасних виходів, сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації, сповіщувачів про пожежу, кнопок сповіщення про пожежу і кнопок умикання насосів-підвищувачів.

2.3. Під час перевірки протипожежного режиму території охоронець (сторож) зобов'язаний:

- оглянути стан пожежних щитів, пожежних водоймищ (ПВ) і пожежних гідрантів (ПГ), під'їздів до них, наявність показників ПГ та ПВ;
- пересвідчитися, чи вільний в'їзд на територію ;
- у вечірній і нічний час перевірити стан освітлення території .

Перевірки має здійснювати один охоронець з інтервалом у чотири години. Порушення та недоліки, які не вдалося усунути під час перевірки, відображаються в рапорті під час приймання-здавання чергування.

У разі спрацювання системи автоматичної пожежної сигналізації слід повідомити про це в робочий час відділ пожежної безпеки та цивільного захисту за тел.72-532, 72-201 або диспетчера за тел. 72-009, в неробочий час диспетчера за тел. 72-009 і прибути на місце, звідки надійшов сигнал тривоги. Якщо спрацювання було хибним, необхідно дати відбій пожежно-рятувальним підрозділам. У тому випадку, коли сигнал надійшов із

приміщення, доступ до якого охоронцям заборонений, діяти згідно з вимогами іншої спеціальної інструкції.

Охоронці зобов'язані вміти користуватися всіма первинними засобами пожежегасіння, які є в приміщеннях та на території.

Навчання способам гасіння умовної пожежі охоронці мають проходити під час прийняття на роботу.

У приміщенні для охоронців повинен бути список посадових осіб, яких слід викликати в нічний час (у вихідні й святкові дні) в разі виникнення пожежі. У списку зазначаються адреси, номери службових, мобільних і домашніх телефонів посадових осіб.

Під час вимушеної евакуації людей і матеріальних цінностей у разі пожежі чи аварії охоронці повинні зняти (демонтувати) турнікет, скеровувати людей до евакуаційних виходів, допомагати (за необхідності) в проведенні евакуації матеріальних цінностей. В окремих випадках, коли евакуація матеріалів потребує спеціальних умов, охоронці діють згідно з вимогами іншої спеціальної інструкції.

3. Обов'язки та дії охоронців (сторожів) у разі виникнення пожежі

3.1. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) охоронці (сторожі) зобов'язані:

- негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – **101 (112)** водночас, диспетчерську службу університету (**258 20 09, 72 009**) для подальшого реагування. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу;
- перевірити, чи оповіщено людей про пожежу;
- організувати рятування людей (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, не пов'язаних із ліквідацією пожежі;
- вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;
- вжити (за можливістю) заходів щодо гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших наявних первинних засобів пожежегасіння;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати взаємодію з аварійними службами (енергетичною, газовою, сантехнічною та транспортною).

Окрім цього, один охоронець повинен зустрічати пожежно-рятувальні підрозділи, що прибувають, і найкоротшим шляхом спрямовувати їх на місце пожежі. До прибуття керівників і посадових осіб охоронець не повинен залишати місце пожежі (за умови, що немає загрози його життю та здоров'ю) й (по можливості) консультувати керівника гасіння пожежі (штаб пожежегасіння) щодо розташування того чи іншого устаткування, кнопок умикання насосів-підвищувачів, запасних виходів, виходів на горище тощо.

Телефони:

Відділ ПБ та ЦЗ –
Начальник відділу –
Диспетчер університету –
Чергові електрик, сантехнік –

258-25-32 (вн.72-532)
258-22-01 (вн.72-201)
258-20-09 (вн.72-009)
258-24-29 (вн.72-429)

Інструкцію розробив:

Начальник ВПБ та ЦЗ

НУ „Львівська політехніка”



Ярослав КОМАРНИЦЬКИЙ

Погоджено:

Заступник начальника Головного управління –
начальник управління ЦЗ та превентивної діяльності
ГУ ДСНС України у Львівській області



Любомир ПАСТІЧНИК

"02" січня 2026 року.