

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет „Львівська політехніка”
Відділ пожежної безпеки та цивільного захисту



ІНСТРУКЦІЯ № 7
ПРО ЗАХОДИ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
В ЛІКАРНІ (ПОЛІКЛІНІЦІ, ПРОФІЛАКТОРІЇ) НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

І Н С Т Р У К Ц І Я № 7
ПРО ЗАХОДИ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
В ЛІКАРНІ (ПОЛІКЛІНІЦІ, ПРОФІЛАКТОРІЇ) НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

1. Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на всі приміщення лікарні (поліклініки, профілакторію) Національного університету “Львівська політехніка”, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов'язковою для вивчення й виконання всім її персоналом.

2. Вимоги пожежної безпеки

Усі працівники лікарні (поліклініки, профілакторію) під час прийняття на роботу повинні проходити інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, а також щороку – курс навчання з правил пожежної безпеки за програмою, затвердженою головним лікарем.

Не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх працівників лікарні відповідно до інструкції, яка визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей і є доповненням до схематичного плану евакуації.

Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідальність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

Оренда приміщень (торговельної площі) допускається тільки за наявності дозволу від органу державного пожежного нагляду у відповідності з вимогами Кодексу цивільного захисту України.

Розміщення горючих матеріалів необхідно здійснювати на відстані, не менш 0,5 м – від світильників, 1 м – від електроцитів та електроустановок.

Розміщення (товарів) матеріалів і устаткування здійснювати на відстані, не менш 0,6м – до пожежних сповіщувачів; 0,9м – до зрошувачів автоматичної системи пожежегасіння.

2.1. Для забезпечення пожежної безпеки в лікарні (поліклініці, профілакторії) необхідно:

- забезпечувати відстань між ліжками у лікарняних палатах не менше 0,8м, центральний основний прохід – не менше 1,2м завширшки. Тумбочки, стільці та ліжка не повинні захащувати виходи й проходи;
- проводити установлення кип'ятильників, водонагрівачів й титанів, стерилізацію медичних інструментів та перев'язних матеріалів, прожарювання білизни та розігрівання парафіну та озокериту лише у спеціально пристосованих приміщеннях. Стерилізатори для кип'ятіння інструментів і перев'язних матеріалів повинні мати закриті підігрівачі (спіралі). Опорні поверхні стерилізаторів мають бути негорючими. Стерилізатори з повітряним прошарком між опорною поверхнею та днищем також установлювати на негорючій основі;
- у лабораторіях, на постах відділень, у кабінетах лікарів і старших медсестер допускається зберігати у спеціальних негорючих шафах, що замикаються, не більш 3кг медикаментів і реактивів, що належать до ЛЗР і ГР (спирт, ефір тощо);

- матеріали та речовини в коморах, аптечних складських приміщеннях зберігати суворо за асортиментом, не допускаючи спільного зберігання ЛЗР з іншими матеріалами;

- двері технічного поверху, венткамер, електрощитових, підвалу замикає. На дверях указувати місце зберігання ключів;

- експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру тільки у технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників;

- у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів негайно знеструмити їх та вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану;

- меблі розміщувати так, щоб евакуаційний прохід до дверей для виходу з приміщень був вільний. Двері мають відчинятися назовні;

- евакуаційні шляхи та виходи завжди утримувати вільними, нічим не загрозованими;

- світильники евакуаційного освітлення мають вмикатися з настанням сутінків; шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, мають постійно освітлюватися електричним світлом;

- евакуаційні виходи позначити світловими показниками з написом „ВИХІД” білого кольору на зеленому фоні. Світлові показники „ВИХІД” завжди мають бути справними;

- утримувати у технічно справному стані засоби протипожежного захисту та зв'язку (пожежну й охоронну сигналізацію, автоматичні установки пожежегасіння, пожежні кран-комплекти та первинні засоби пожежегасіння тощо);

- увесь медичний персонал та обслуга зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежегасіння, знати місця їх розташування;

- важкохворих, не здатних самостійно пересуватися, утримувати в постійній готовності до евакуації, на 5 хворих мати одні носі;

- щодня після закінчення виписки повідомляти районний пожежно-рятувальний підрозділ про кількість хворих, які перебувають у кожній будівлі лікарні.

2.2. У лікарні (поліклініці, профілакторії) не дозволяється:

- обладнувати в корпусі з палатами для хворих приміщення, не пов'язані з лікувальними процесами, здавати приміщення в оренду для використання їх не за призначенням;

- застосовувати для опорядження приміщень матеріали, які за токсичністю продуктів горіння належать до груп Т8 та Т4 (за ГОСТ 12.1.044-89);

- подавати кисень у лікарняні палати за допомогою гумових і пластмасових трубок, а також трубопроводами, які мають нещільні з'єднання;

- установлювати ліжка в коридорах, холах та на інших шляхах евакуації;

- користуватися електропрасками, електроплитками, іншими електронагрівними приладами в лікарняних приміщеннях, де перебувають хворі;

- улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та кабелі безпосередньо по горючій основі;

- використовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ, що висуваються до переносних (пересувних) електропроводок;

- улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні та підйомні двері, такі двері, що обертаються, інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей, встановлювати дзеркала;
- захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші та клітки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, устаткуванням, різними матеріалами, навіть якщо вони не зменшують нормативної ширини;
- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та зачиняти на інші запори, що погано відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері;
- улаштовувати в загальних коридорах комори та збудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій;
- зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші сторонні предмети;
- обладнувати в ліфтових холах комори, кіоски й т. ін.;
- знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів тамбурів і сходових кліток та протидимний перегородок у коридорах;
- розміщувати на стінах сходових кліток стенди, панно тощо;
- улаштовувати на шляхах евакуації слизьку підлогу.

3. Обов'язки та дії працівників лікарні (поліклініки, профілакторію) в разі пожежі

3.1. У разі виявлення ознак пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – **101 (112)**. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу та чергового на об'єкті;
- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газову тощо);
- вжити заходів щодо оповіщення й евакуації (рятування) людей та збереження матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежегасіння (діяти відповідно до опрацьованої інструкції та плану евакуації на випадок пожежі);
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі та надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

Телефони:

Відділ ПБ та ЦЗ
Начальник відділу -
Диспетчер університету -
Чергові електрик, сантехнік -

258-25-32 (вн.72-532)
258-22-01 (вн.72-201)
258-20-09 (вн.72-009)
258-24-29 (вн.72-429)

Інструкцію розробив:

Начальник ВПБ та ЦЗ

НУ „Львівська політехніка”

Погоджено:

Заступник начальника Головного управління -
начальник управління ЦЗ та превентивної діяльності
ГУ ДСНС України у Львівській області

" 02 " січня 2026 року

Ярослав КОМАРНИЦЬКИЙ

Любомир ПАСТЧНИК