

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет „Львівська політехніка”
Відділ пожежної безпеки та цивільного захисту



ІНСТРУКЦІЯ № 9
ПРО ЗАХОДИ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
В ПРИМІЩЕННЯХ СТУДЕНТСЬКОГО КОМБІНАТУ ХАРЧУВАННЯ
(КАФЕ, ЇДАЛЬНІ) НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

І Н С Т Р У К Ц І Я №9
ПРО ЗАХОДИ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
В ПРИМІЩЕННЯХ СТУДЕНТСЬКОГО КОМБІНАТУ ХАРЧУВАННЯ
(КАФЕ, ЇДАЛЬНІ) НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на всі приміщення їдальні (кафе) університету і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов'язковою для вивчення й виконання персоналом, відповідальними за пожежну безпеку та цивільний захист, всім обслуговуючим персоналом. Вимоги інструкції зобов'язані виконувати також відвідувачі – в частині вимог, що їх стосується.

2. Вимоги пожежної безпеки

Увесь обслуговуючий персонал їдальні (кафе) під час прийняття на роботу й у процесі праці повинні проходити інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.

Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідальність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності людей повинні постійно освітлюватись електричним світлом.

Електрощити, групові електрощити повинні бути оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01м.

2.1. Для забезпечення пожежної безпеки в їдальні (кафе) необхідно:

- експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру тільки у справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників;
- групові освітлювальні та силові щитки розміщувати зазвичай поза залами або біля входів до них;
- у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів, газової апаратури (за наявності) негайно знеструмити (вимкнути) їх та вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану;
- у приміщеннях для зберігання горючих продуктів, тари або продуктів у горючій упаковці для підключення засобів механізації встановлювати тільки триполюсні розетки із заземлювальним контактом;

- меблі та устаткування розмішувати так, щоб евакуаційний прохід до виходу з приміщення був вільний і становив не менше 1,35 м. Двері мають відчинятися назовні;
- евакуаційні шляхи та виходи утримувати вільними, нічим не зашарашеними, продукти й тару протягом робочого часу слід транспортувати шляхами, що не перетинаються з виходами для відвідувачів;
- зберігати товари, інші речовини та матеріали з урахуванням їхніх фізико-хімічних властивостей. Товари з підвищеною пожежною небезпекою утримувати в окремому, спеціально пристосованому приміщенні;
- складувати товари (продукти) та матеріали на стелажах або в штабелях за умови наявності проходу між ними завширшки не менше 1м. Відстань між стінами та стелажми або штабелями повинна становити не менше 0,8м;
- територію та приміщення їдальні (кафе) утримувати впорядкованими та в чистоті, в міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники;
- наявні в їдальні (кафе) засоби протипожежного захисту та зв'язку (пожежну й охоронну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння, пожежні кран-комплекти, первинні засоби пожежогасіння тощо) утримувати у справному стані;
- усі працівники зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місця їх розташування.

2.2. У їдальні (кафе) не дозволяється:

- улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та кабелі безпосередньо по горючій основі;
- використовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через складські приміщення, експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами (відбивачами);
- установлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі до мережі аварійного (евакуаційного) чи рекламного освітлення;
- користуватись у приміщеннях (крім спеціально відведених і обладнаних) кип'ятильниками, чайниками, самоварами, прасками тощо, залишати без нагляду ввімкнені електроприлади;
- застосовувати й зберігати пожежонебезпечні речовини та матеріали (горючі товари, вибухові речовини, балони з газом під тиском, пластмаси, фарбувальні, полімерні та інші матеріали) у підвальних приміщеннях, на цокольних поверхах та в приміщеннях, які не мають віконних прорізів або спеціальних засобів димовидалення;
- складувати горючі матеріали на відстані менше: 0,5 м – від електросвітильників; 0,6 м – від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації; 1,0 м – від електрощитів;
- курити й застосовувати відкритий вогонь (паяльні лампи, факели тощо), палити відходи, пакувальні матеріали, тощо;
- проводити газо-, електрозварювальні роботи без оформлення відповідного наряду-допуску та за наявності відвідувачів;
- вимикати освітлення, електроживлення приладів та устаткування (за винятком евакуаційного освітлення й електроустаткування, яке за вимогами технології має працювати цілодобово).

Завідувач їдальні (кафе) перед закриттям повинен особисто пересвідчитись у справності автоматичних систем виявлення та гасіння пожежі, оглянути приміщення, впевнитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі, й тільки після цього останнім залишити приміщення та замкнути двері.

3. Обов'язки та дії працівників їдальні (кафе) в разі виникнення пожежі

3.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – **101 (112)**. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу та чергового диспетчера університету за номером телефону 258-20-09 (вн. тел.72-009);
- викликати (за необхідності) інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газову тощо);
- вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших наявних засобів пожежегасіння (діяти відповідно до цієї інструкції та плану евакуації на випадок пожежі).

3.2. Посадова особа, яку повідомлено про пожежу, зобов'язана:

- перевірити, чи викликані пожежно-рятувальні підрозділи, поінформувати про пожежу керівництво;
- вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;
- за умови загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, не пов'язаних із ліквідацією пожежі;
- перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі та надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

Телефони:

Відділ ПБ та ЦЗ –
Начальник відділу –
Диспетчер університету –
Чергові електрик, сантехнік –

258-25-32 (вн.72-532)
258-22-01 (вн.72-201)
258-20-09 (вн.72-009)
258-24-29 (вн.72-429)

Інструкцію розробив:

Начальник ВПБ та ЦЗ
НУ „Львівська політехніка”



Ярослав КОМАРНИЦЬКИЙ

Погоджено:

Заступник начальника Головного управління –
начальник управління ЦЗ та превентивної діяльності
ГУ ДСНС України у Львівській області

"02" січня 2026 року.



Любомир ПАСТІЧНИК